

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021年6月)

填报单位： (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准(mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	123.35	263	170	25.5	15.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	53.37	250	124	30	15.1	是	无
沥滘污水处理厂	75	73.54	280	157	29.5	16.5	是	无
西朗污水处理厂	50	31.92	270	134	23	15.1	是	无
大沙地污水处理厂	45	35.80	270	165	27.8	12.0	是	无
龙归污水处理厂	29	22.10	280	168	30	17.4	是	无
竹料污水处理厂	6	6.44	280	195	30	12.6	是	无
石井污水处理厂	30	31.86	290	151	28.5	21.9	是	无
京溪地下净水厂	10	10.54	270	167	30	18.3	是	无
石井净水厂	30	29.07	280	165	30	17.9	是	无
健康城净水厂	10	5.82	280	137	30	14.9	是	无
江高净水厂	16	13.62	280	180	30	17.1	是	无
大观净水厂	20	14.78	270	169	30	15.2	是	无